

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NKA KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA

Vidéki muzéális intézmények állományvédelmi fejlesztésének támogatása

Pályázati azonosító: 3511/03929

Beszerezés pontos helye: Munkácsy Mihály Múzeum

– Jankay-Kolozsváry-Tevan Gyűjtemény raktára
(5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1-3.)

Vissza nem térítendő támogatás összege: 1.200.000,- Ft

Megvásárolt eszköz: Defensor PH 15 mobil levegő tisztító és párástító

Megvásárolt eszköz leltári száma: 438


A gyűjteményi raktárba megvásárolt és elhelyezett mobil levegő tisztító és párástító eszközt a leszállítás és kicsomagolás után az előírásoknak megfelelően csatlakoztatva, vízzel feltöltve 1 héten keresztül mérő műszer nélkül került beüzemelésre, hogy a készülék párologtató betétje teljesen megteljen vízzel az optimális működés elérése érdekében. A letelt akklimatizálási időszakot követően a párástító eszköz üzemelése során mérőműszeres megfigyelést, mértést is végeztünk, hogy a hőmérséklet alakulása, valamint a téli időszakra jellemző időjárási viszonyok során a %RH érték változásait követhi tudjuk.

A raktár hőmérsékleti viszonyai: legalacsonyabb téli időszakban 16,5 C°, legmagasabb téli időszakban 21,5 C°.

A raktár fűtése központi, radiátoros, a fűtőtestek külön elzárhatóak, szabályozhatóak, a radiátorok az ablakok közelében, egy falsíkban, távol helyezkednek el a műtárgyaktól. Hőmérő a helyiség központi részén, asztalon került elhelyezésre, ellenőrzése heti rendszerességgel történik.

A raktár páratartalmi viszonyai: legalacsonyabb mért páratartalom: 29,5 % legmagasabb mért páratartalom 41,5 %RH.

A mobil levegő tisztító és párástító eszköz üzembe helyezését követően, az eszköz 45 %RH relatív páratartalomra történő beállításával törekedünk a gyűjteményi raktár vegyes összetétele (festmény, kerámia, fa, fém, papír) révén a 15-20 C° hőmérséklet és a 40 %RH páratartalom megtartására. A párástító mobil eszköz vizgyűjtőjét munkanapokon napi rendszerességgel tölti fel vízzel a gyűjteménykezelő, a mérés elvégzése, hitelesített ELSSEC típusú páramérővel történik.



A pályázat szakmai beszámoló elérhető múzeumunk honlapján (www.munkacsy.hu).

Békéscsaba, 2016. február 12.



NKA
Nemzeti Kulturális Alap

**A megyei hatókörű városi múzeum állományvédelmi felelősének értékelése a 3511/194
altéma kódszámú pályázati támogatás felhasználásáról**

Pályázó intézmény neve: Munkácsy Mihály Múzeum - megyei hatókörű városi múzeum
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.

Az intézmény egy darab Defensor PH 28 típusú párasító készülék beszerzésére nyújtott be pályázatot. A megnyert támogatási összegből a Defensor PH 15 megnevezésű készülék beszerzése valósult meg.

A külön álló, nagytáblás üveglakos panelépületben lévő, Jankay-Kolozsvári-Tevan képzőművészeti raktárban működik a párasító készülék. Az itt őrzött vegyes gyűjteményi anyag olajfestményből, grafikákból, kerámia szobrokból, ötvösmunkákból és fából készített törzsi művészeti tárgyakból tevődik össze.

A párasító készülék beállításával megoldott a raktárban a megengedett 45-55%-os RH érték beállítása és folyamatos fenntartása, így megállítható a repedezés, vetemedés, a műtárgyak további károsodása, főleg a fa és kompozit anyagú tárgyak esetében.

Békéscsaba, 2016. február 10.



Gábor Gabriella
állományvédelmi felelős